

20130.2014.DG

Wpłynęło dn. 08-12-2014
Przyjęto przez
Anna Brzozowska

Lublin, 4 grudnia 2014 r.

FC.7431.5.2014.JRY



03N00906Y

DECYZJA

Działając na podstawie art. 93 ust. 2 i ust. 4, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. póź. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Izbica z dnia 20.10.2014 r. znak: GPI.7013.2.S-2.W.2011.2014

o r z e k a m :

zatem *Anna Brzozowska* zatwierdzam *FC.7431.5.2014.JRY* Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej hydrogeologicznego otworu awaryjnego z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu grupowego „Orłów – Stryjów” w miejscowości Wał., gm. Izbica, pow. krasnostawski.

Niniejsza decyzja ustala wydajność eksploatacyjną dla awaryjnego otworu studziennego wykonanego w 2012 r. dla ujęcia wody dla wodociągu grupowego „Orłów-Stryjów” w miejscowości Wał w ilości:

$$Q_e = 60,0 \text{ m}^3/\text{h} \text{ przy depresji } S_e = 0,00 \text{ m}$$

wg stanu ustalonego w dniu 22 października 2012 roku.

Uzasadnienie

Gmina Izbica przedłożyła do zatwierdzenia Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej hydrogeologicznego otworu awaryjnego z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu grupowego „Orłów – Stryjów” w miejscowości Wał., gm. Izbica, pow. krasnostawski.

Przedłożony „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ...” zawiera opis wykonanych robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 08.09.2011 r. znak: FC.7430.5.2011.JR oraz ustala wydajność eksploatacyjną otworu studziennego S-2 określoną w wysokości $Q_e = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 0,00 \text{ m}$.

Zasoby eksploatacyjne ustalone dla ujęcia (składającego się z 2 otworów) nie ulegają zmianie.

Przedłożony „Dodatek nr 1 do dokumentacji...” opracowany został przez uprawnionego geologa, zgodnie z § 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596).

Zgodnie z art. 93 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dodatek do dokumentacji geologicznej podlega zatwierdzeniu. Z uwagi na to, że dotyczy ujęcia wód podziemnych, dla którego zasoby eksploatacyjne przekraczają

50 m³/h, zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zatwierdzenie w/w „Dodatku nr 1 do dokumentacji ...” należy do właściwości Marszałka Województwa Lubelskiego.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Policha

Joanna Policha
Geolog Wojewódzki

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Izbica
22-375 Izbica n/W, ul. Gminna 4
+ 1 egz. Dodatku nr 1 do dokumentacji
2. Starosta Krasnostawski
22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3
+ 1 egz. Dodatku nr 1 do dokumentacji
4. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
+ 1 egz. Dodatku nr 1 do dokumentacji
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa
6. a/a.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej nie pobrano opłaty skarbowej



INWESTOR: Urząd Gminy Izbica, 22-375 Izbica,
ul. Gminna 4

Dodatek nr 1 do

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej
hydrogeologicznego otworu awaryjnego
z utworów *kre d o w y c h*
dla potrzeb wodociągu grupowego
„Orłów – Stryjów”

Miejscowość: Wał
Gmina: Izbica
Powiat : krasnostawski
Wojwództwo : lubelskie
Zlewnia rzeki: Wolicy (dopływ Wieprza)

Wydajność studni ustalona w dniu 22 października 2012 roku

kategoria zasobów	wydajność eksploatacyjna Q_E
Nie ustala się	$Q_E = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ $S_E = 0,00 \text{ m}$

opracowała :



22-400 ZAMOŚĆ, ul. Wyczerńskiego 18, tel. 639 22 27

mgr inż. Jadwiga Machowska-Adamczak
nr upr. 051123

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
w Lublinie
Filia w Chełmie
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
tel./fax 82 56 30 20 6, tel./fax 82 5 6 5 1 3 8 8

Zatwierdzono decyzją z dnia 1.XII.2014r
z nek! FC 7431.S. 2014 TRX

Zamość, październik 2012 rok

Główny Specjalista
J. Rybicki
Janusz Rybicki