



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE**

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164

psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl
https://pssekrasnystaw.bip.gov.pl/

Krasnystaw, dnia

1.6. 12. 2024

ONS-HK.903.43.6.2024

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrzycy
Ostrzyca 144
22-375 Izbica**

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Sprawozdaniami Nr SB/148734/12/2024 i Nr SB/148735/12/2024 z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do tut. organu: 13.12.2024 r.) sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Tarnogóra, gm. Izbica** – stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Tarnogóra gm. Izbica w dniu 27.11.2024 r., z punktów poboru /punktów zgodności/:
1. Urząd Gminy - Izbica – łazienka, 2. Fizjo-Activ, Tarnogóra – łazienka.

Badania próbek wody zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba mikroorganizmów (22°C), liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, pH, przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C, mętność, barwa, liczba progowa zapachu (TON), liczba progowa smaku (TFN).

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabela 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
mgr inż. Monika Brzyszczo

Otrzymują:
Egz. Nr 1 - Adresat
Egz. Nr 2 - aa
Do wiadomości:
Egz. Nr 3 - Burmistrz Miasta i Gminy Izbica
ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
/ePUAP/
Sporządził: M.M., Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: J.S., Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego