



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE**


22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164

psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl,

https://pssekrasnystaw.bip.gov.pl/

e-Doręczenia: AE:PL-64142-50505-TSAWT-16

ePUAP: /psse_krasnystaw/SkrytkaESP



Krasnystaw, dnia 12.06.2025 r.

ONS-HK.903.46.3.2025

**Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ostrzyca 144, 22-375 Izbica**

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0307/25/N i Nr WD/0308/25/N z dnia 05.06.2025 r. (data wpływu do tut. organu: 11.06.2025 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Bobliwo, gm. Izbica** - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo, gm. Izbica w dniu 02.06.2025 r., z punktów poboru /punktów zgodności/: 1. Szkoła Podstawowa, Tarnogóra Kolonia 72, kran w łazience nauczycieli, 2. Dom prywatny, Dworzyska 15 a, kran w kotłowni.

Badania próbek wody pobrane w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa, Tarnogóra Kolonia 72, kran w łazience nauczycieli zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba *Escherichia coli*, liczba enterokoków kałowych. Natomiast badania próbki wody pobranej w punkcie zgodności: Dom prywatny, Dworzyska 15a, kran w kotłowni zostały przeprowadzone w zakresie parametrów

mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
Monika Brzysko
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

– aa

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

Sporządził: J.K., Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: J.S., Sekcja Higieny Komunalnej