



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

---

ONS-HK.903.44.5.2025

Krasnystaw, 09.10.2025

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
Ostrzyca 144  
22-375 Izbica**

## Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem zbiorczym Nr WD/0562-0563/25/N oraz Raportem Nr WD/0564/25/N z dnia 26.09.2025 r. (data wpływu do organu 08.10.2025 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badania próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Tarzymiechy gm. Izbica stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Tarzymiechy w dniu 23.09.2025 r. z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Szkoła Podstawowa – kran na zewnątrz budynku, Tarzymiechy Pierwsze 72, 2. Szkoła Podstawowa – kran na zewnątrz budynku, Wirkowice Drugie 20, 3. F.P.H. Timm – piekarnia, kran w pomieszczeniu socjalnym, ul. Lubelska 123, Izbica. Badania próbek pobranych w Szkole Podstawowej w Tarzymiechach Pierwszych 72 i Szkole Podstawowej w Wirkowicach Drugich 20 zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294): mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Natomiast badania próbki pobranej w punkcie poboru: F.P.H. Timm – piekarnia, kran w pomieszczeniu socjalnym, ul. Lubelska 123, Izbica, zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z ww. załącznikiem: liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Przedstawione wyniki badań jakości wody spełniają wymagania określone w załączniku Nr 1, części A, tabeli 1 i części C, tabeli 1 i tabeli 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie  
mgr inż. Justyna Staszewska  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

Sporządził: J.S.; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: M.M.; Sekcja Higieny Komunalnej