



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

ONS-HK.903.45.4.2025
Krasnystaw, 30.10.2025 r.

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrzycy
Ostrzyca 144
22-375 Izbica**

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem Nr WD/0568/25/N z dnia 30.09.2025 r. oraz Raportem Nr WD/0567/25/N z dnia 13.10.2025 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badania próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Klinkiernia” Izbica gm. Izbica stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Klinkiernia” Izbica gm. Izbica w dniu 24.09.2025 r. z punktów poboru (punktów zgodności):

1. Hydrofornia Izbica ul. Klinkierniana, 2. Gościniec „Kasztelan” ul. Klinkierniana 2, Izbica – kran na zewnątrz budynku.

Badania próbki wody pobranej w punkcie zgodności Hydrofornia Izbica ul. Klinkierniana zostały przeprowadzone w zakresie wybranych parametrów fizykochemicznych grupy B i parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294): mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, stężenie żelaza ogólnego, stężenie amonowego jonu, stężenie azotynów, stężenie azotanów, stężenie fluorków, stężenie chlorków, twardość ogólna, stężenie siarczanów, utlenialność z KMnO_4 , stężenie magnezu, stężenie manganu, stężenie ołowiu, stężenie kadmu, stężenie chromu, stężenie arsenu, stężenie miedzi, stężenie niklu, stężenie rtęci, stężenie selenu, stężenie antymonu, stężenie glinu, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba *Escherichia coli*, liczba enterokoków kałowych.

Natomiast badania próbki wody pobranej w punkcie zgodności: Gościniec „Kasztelan” ul. Klinkierniana 2, Izbica – kran na zewnątrz budynku zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z ww. załącznikiem: liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba *Escherichia coli*, liczba enterokoków kałowych.

Otrzymane wyniki badań jakości wody spełniają wymagania określone w załączniku Nr 1, część A, tabela 1, część B, część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
Monika Brzysko
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica
ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

Sporządził: M.M., Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: J.S., Sekcja Higieny Komunalnej